

水質検査結果書

〒 401-0301

富士河口湖町船津5219

採水場所
または
施設名 中庭

溶岩温泉

様

依頼者名 同左

採水年月日 平成 16 年 2 月 5 日

水の種類: 井戸水

平成 16 年 2 月 5 日 に依頼のありました検査の結果は下記の通りです。

検査項目	結果	単位	水質基準
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.55	mg/l	10mg/l以下
塩素イオン	2.9	mg/l	200mg/l以下
有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	0.2未満	mg/l	10mg/l以下
鉄	0.03未満	mg/l	0.3mg/l以下
カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	49.8	mg/l	300mg/l以下
pH 値	7.3	----	5.8以上、8.6以下
臭気	異常なし	----	異常でないこと
味	異常なし	----	異常でないこと
色度	1	度	5度以下
濁度	1未満	度	2度以下
一般細菌	0	個/ml	1ml中100以下
大腸菌群	陰性	----	検出されないこと
判定	上記項目については、水質基準に適合。		
備考	(残留塩素 ----- mg/l)		

平成 16 年 2 月 13 日

食品衛生法による厚生労働大臣指定検査機関

水道法による厚生労働大臣指定検査機関

(社)山梨県食品衛生協会

甲府市国母6-5-1

TEL 055-228-1830

